




Protokol o úseku č.: 1

Datum 17.08.17

Místo		Výchozí šachta	Koncová šachta	Zkontr. délka
BRNO		Š1	Š2	8.20m
Ulice	Počasí	Materiál	Profil DN	Druh servru
ŽIŽKOVA - VUT FAST		polypropylen	0/250	Kanalizace jednotná
Index	Inspektor	Směr proudění	Úsek číslo	Rok stavby
TV-MONITORING KANALIZACE	BRADA	proti	Š1/Š2	

Š1	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:49	Snímek	Video
	0.00	[HA] Zčátek úseku, Š1			01:29:31
	0.50	[PA] Zčátek trouby			01:29:34
	2.02	[RQ-O] Príčná prasklina, nahore, Lage: 10 bis 2, SK: 4			01:33:42
	4.86	[A--R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5			01:30:12
	8.20	[EH] Konec úseku, Š2			01:31:44

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
8.20 m