




Protokol o úseku č.: 13

Datum 03.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1104a/1105	Kanalizace splašková	30.70m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1104a	proti	30.70m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	03.03.2020	1105	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			kamenina	

1104a
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:216
Snímek
Video



0.00		[HA] Začátek úseku, 1104a		00:43:39
0.50		[PA] Začátek trouby, SK: 5		00:43:47
29.53		[HF-U] Překážka odtoku, pevná usazenina, dole, Lage: 6, SK: 3		00:48:15
30.70		[EH] Konec úseku, 1105		00:48:43

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka  
30.70 m