

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 64068/2017/BM/HP
Sp.značka: S-KHSJM 59431/2017
K podání: KHSJM 59431/2017/BM/HP
Vyřizuje: Mgr.Martina Ježová, DiS.
Tel.: 543 516 823, 607 529 286
E-mail: martina.jezova@khsbrno.cz

JANKO Projekt s.r.o.
Albrechtická 807/16
794 01 Krnov

V Brně dne 15.11.2017

Věc: „Propojení administrativních objektů pro vytvoření vývojových pracovišť“, ul.Šmahova, parc.č. 2214/9 k.ú. Slatina– projektová dokumentace pro stavební řízení

Na základě žádosti ze dne 25.10.2017, kterou podala v zastoupení investora spol. JANKO Projekt s.r.o., Albrechtická 807/16, Krnov, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS Jmk) jako správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 258/2000 Sb.) a podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Propojení administrativních objektů pro vytvoření vývojových pracovišť“, investor Wombat s.r.o., Březinova 759/23, Brno.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Jmk toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S provedením stavby „**Propojení administrativních objektů pro vytvoření vývojových pracovišť**“, se

s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í

Předložená projektová dokumentace řeší nástavbu stávajícího objektu S 200 sloužící jako výrobní hala v areálu spol. Wombat s.r.o. na nároží ulic Šmahova - Dražní.
Nástavbou dojde v úrovni 2.NP k propojení objektu SO 300 využívaného jako provozní objekt na pozemku parc.č. 2214/24 a administrativní budovy SO 100 na pozemku parc.č. 2214/8. Nástavba nebude sloužit jako výrobní objekt a budou zde situovány 3 kanceláře a zázemí zahrnující kuchyňku s linkou a sedacím nábytkem a sanitární zařízení (WC s předsíní s umyvadlem, sprchou a výlevkou).
V prostoru pod nástavbou v 1.NP dojde pouze k drobným úpravám - velká dílna bude nově využívána jako sklad výstelek, bude provedena výměna oken do ul.Šmahova za luxfery, osazení nových vrat ve stěně a stěně sklad-hala a vybourání nového otvoru ze skladu výstelek do malé dílny.
Osvětlení trvalých pracovních prostor bude zajištěno přirozené denní okny doplněné osvětlením umělým, větrání rovněž přirozené okny včetně kuchyňky a sanitárního zařízení, kde bude doplněno větráním nuceným podtlakovým, jednotlivé kanceláře budou dále klimatizovány samostatnými vnitřními kazetovými jednotkami. Vytápění bude zajištěno plynové pomocí kotlů umístěných v kotelně. Přívod pitné vody bude zajištěn stávající vodovodní přípojkou, pro přípravu teplé vody bude sloužit zásobník vody umístěný v kotelně. Činnost v nástavbě bude zajišťovat max. 5 pracovníků.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-148-



Mgr.Martina Ježová, DiS.
odborný rada
odd.hygieny práce KHS Jmk Brno

Rozdělovník: - adresát
- spis