

SO 300 PROVOZNÍ BUDOVA
Šmahova 288/115

SO 200 PROVOZNÍ HALA
PROVOZNÍ HALA
306,7 m²
s.v.ve vrcholu ~6,42 m

SO 100 ADMIN. BUDOVA

DVŮR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY
2.01	CHODBA	33,7	PVC	
2.02	PŘEDSÍŇ WC	3,7	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.03	PISOÁROVÉ STÁNÍ	1,2	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.04	WC	1,9	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.05	SPRCHA	2,5	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.06	KUCHYŇKA	6,6	KER. DLAŽBA	
2.07	KANCELÁŘ	18,1	PVC	
2.08	KANCELÁŘ	28,2	PVC	
2.09	KANCELÁŘ	30,6	PVC	

LEGENDA ZNAČEK

- KT** Kominové těleso jednorůduchové
KJ Klimatizační jednotka - stropní-kazetová

LEGENDA INSTALACÍ

- Chladicí vedení spátečka, vedeno v podhledu
- Chladicí vedení přívod, vedeno v podhledu
- Kazetová klimatizační jednotka
- Navrhovaná stoupačka chladicí větvy - potrubí měděné vč. tepelné izolace
- stoupající vedení ke klimatizační jednotce venkovní
- stoupající vedení ke klimatizační jednotce-ovládací
- Silové vedení k venkovní klimatizační jednotce WL - CYKY 3Jx2.5
- Ovládací vedení k venkovní klimatizační jednotce WS - CYKY 5Jx1.5
- HOP Hlavní ochranná přípojnice


POZNÁMKA:

STAVEBNÍ OBJEKTY STÁVAJÍCÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD)
SO 100 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SO 200 PROVOZNÍ HALA
SO 300 PROVOZNÍ BUDOVA
SO 400 VRÁTNICE
SO 500 PARKOVIŠTĚ

STAVEBNÍ OBJEKTY NOVÉ:
SO 600 PROPOJENÍ - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

**NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S**

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁŇIČI**



± 0,000 = čistá podlaha dílny 1

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	DPS
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952, tel.: 777 115 859	FORMÁT	4A4
AUTORIZOVAL	ČKAIT 1101138	DATUM	2/2019
MÍSTO STAVBY	k. ú. Slatina, parc. č. 2214/9, 2214/10	Č. ZAKÁZKY	8/RH/19
INVESTOR	WOMBAT s.r.o., Březinova 23, Brno	Č. VÝKRESU	
NÁZEV ZAKÁZKY	Propojení aministrativních objektů pro vytvoření vývojových pracovišť		
OZNAČ. VÝKRESU	Elektro - klimatizace - 2. NP	1:100	D.1.4 - 06