

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY
2.01	CHODBA	33,7	PVC	
2.02	PŘEDSÍŇ WC	3,7	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.03	PISOÁROVÉ STÁNÍ	1,2	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.04	WC	1,9	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.05	SPRCHA	2,5	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.06	KUCHYŇKA	6,6	KER. DLAŽBA	
2.07	KANCELÁŘ	18,1	PVC	
2.08	KANCELÁŘ	28,2	PVC	
2.09	KANCELÁŘ	30,6	PVC	

LEGENDA ZNAČEK

KT Stávající kominové těleso jednopřůchové

R2 Nová elektro rozvodnice

LEGENDA INSTALACÍ

- svítidlo interiérové přisazené Mtz s modulem LED 2x3200Lm
- Interiérové svítidlo stropní Mtz LED 1x2400Lm
- Nouzové světlo NM1H-LED 1x118Lm
- Hlavní rozvaděč - rozvodnice R2
- Axiální ventilátor DOSPEL 100
- Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru FDR-36-SHR
- HOP Hlavní ochranná přípojnice

POZNÁMKA:

STAVEBNÍ OBJEKTY STÁVAJÍCÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD)

SO 100 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SO 200 PROVOZNÍ HALA
SO 300 PROVOZNÍ BUDOVA
SO 400 VRÁTNICE
SO 500 PARKOVIŠTĚ

STAVEBNÍ OBJEKTY NOVÉ:

SO 600 PROPOJENÍ - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Rozvodnice R2 bude umístěná v CHODBĚ (m.č. 2.01). Do rozvodnice povede kabel CYKY 4x816 ze stávající rozvodny R1 v přízemí.


V místnosti č. 2.02, 2.04 a 2.05 bude umístěn axiální ventilátor s vyvedením nad střešní rovinu. Jednotlivé světelné obvody budou napojeny kabely CYKY 3Jx1.5.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S

1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

±0=ČISTÁ PODLAHA DÍLNY 1



± 0,000 = čistá podlaha dílny 1

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	DPS
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952, tel.: 777 115 859	FORMÁT	4A4
AUTORIZOVAL	ČKAIT 1101138	DATUM	2/2019
MÍSTO STAVBY	k. ú. Slatina, parc. č. 2214/9, 2214/10	Č. ZAKÁZKY	8/RH/19
INVESTOR	WOMBAT s.r.o., Březinova 23, Brnov	Č. VÝKRESU	1:100
NÁZEV ZAKÁZKY	Propojení administrativních objektů pro vytvoření vývojových pracovišť		D.1.4 - 04
OZNAČ. VÝKRESU	Elektro - světla - 2. NP		