

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY
2.01	CHODBA	33,7	PVC	
2.02	PŘEDSÍŇ WC	3,7	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.03	PISOÁROVÉ STÁNÍ	1,2	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.04	WC	1,9	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.05	SPRCHA	2,5	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V.2000
2.06	KUCHYŇKA	6,6	KER. DLAŽBA	
2.07	KANCELÁŘ	18,1	PVC	
2.08	KANCELÁŘ	28,2	PVC	
2.09	KANCELÁŘ	30,6	PVC	

LEGENDA ZNAČEK

KT Stávající kominové těleso jednopřůduchové

R2 Nová elektro rozvodnice 800x2000

LEGENDA INSTALACÍ

- Hlavní rozvaděč - rozvodnice R2-800x2000
- ⌋ XC2 dvojitá jednofázová zásuvka MGU
- ⌋ XC jednoduchá zásuvka MGU
- ⌋ DATA MGU internetová zásuvka
- ⊕ uzemění rozvodnice R2 - CY25
- CYKY 3x2.5 (5Jx2.5)
- UTP cat.6
- HOP Hlavní ochranná přípojnice

POZNÁMKA:

STAVEBNÍ OBJEKTY STÁVAJÍCÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD)

SO 100 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SO 200 PROVOZNÍ HALA
SO 300 PROVOZNÍ BUDOVA
SO 400 VRÁTNICE
SO 500 PARKOVIŠTĚ

STAVEBNÍ OBJEKTY NOVÉ:


SO 600 PROPOJENÍ - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Rozvodnice R2 bude umístěná v CHODBĚ (m.č. 2.01). Do rozvodnice povede kabel CYKY 4x16 ze stávající rozvodny R1 v přízemí. Jednotlivé zásuvkové obvody budou napojeny kabely CYKY 3x2.5 a 5Jx2.5. Datové vedení provedeno kabelem CAT.6.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S

1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁŇIČI**



± 0,000 = čistá podlaha dílny 1

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	DPS
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952, tel.: 777 115 859	FORMÁT	4A4
AUTORIZOVAL	ČKAIT 1101138	DATUM	2/2019
MÍSTO STAVBY	k. ú. Slatina, parc. č. 2214/9, 2214/10	Č. ZAKÁZKY	8/RH/19
INVESTOR	WOMBAT s.r.o., Březinova 23, Brnov	Č. VÝKRESU	1:100
NÁZEV ZAKÁZKY	Propojení administrativních objektů pro vytvoření vývojových pracovišť		D.1.4 - 02
OZNAČ. VÝKRESU	Elektro - zásuvky - 2. NP		